Výpadky na přívodech za rok 2016

Chod na Ts 40		Chod na Ts 60		Chod DA-UPS na Ts			Přívod						
DG	UPS	DG	UPS	8	10	12	ČV 1	ČV 2	PZ	Dříň	Zl 1	Zl 2	Vše
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poklesy na přívodech za rok 2016

Chod na Ts 40		Chod na Ts 60		Chod DA-UPS na Ts			Přívod						
DG	UPS	DG	UPS	8	10	12	ČV 1	ČV 2	PZ	Dříň	Zl 1	Zl 2	Vše
0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	12	2	0	19

Interní výpadky / poruchy za rok 2016

Délka výpadků minut	Chod na Ts 40		Chod na Ts 60		Chod DA-UPS na Ts		
	DG	UPS	DG	UPS	8	10	12
0	0	0	0	0	0	0	0