

## Hasicí přístroj v MMP

Kromě vybavení předepsaného vyhláškou č. 341/2002 Sb. musí být všechny prostředky v SRA vybaveny odpovídajícím hasicím přístrojem.

### Zkontrolujte si!

- ✓ Hasicí přístroj musí být pevně uchycen ke konstrukci prostředku!
- ✓ Platná revize hasicího přístroje nesmí být starší než 1 rok!

Kontroly vybavení MMP hasicím přístrojem provádí HZS, OLE a safety inspektoři KSP.



## Fire extinguisher in GSE

Beyond the requirement on vehicle equipment stated by regulation no. 341/2002 Col., all vehicles in SRA must also be equipped with an appropriate fire extinguisher.

### Check!

- ✓ The fire extinguisher shall be firmly attached to the structure of the vehicle!
- ✓ Valid revision of fire extinguisher must not be older than 1 year!

Inspections are carried out by firemen; security staff and safety inspectors.