

Směrnice		
Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností		
Platnost od	Účinnost od	Nahrazuje
25.05.2020	28.05.2020	LP-SM-010A/2014
Oblast procesů/proces		Klasifikace
Bezpečnost		Veřejné
<p>Abstrakt Směrnice stanovuje organizačně technické podmínky zabezpečení prováděných požárně nebezpečných činností včetně vymezení odpovědností. Zároveň definuje pravidla zajištění požárního dohledu nebo požární asistence.</p>		
<p>Působnost Směrnice je při vydání řízeně distribuována všem zaměstnancům OJ INV, OJ SET, OJ FSB a OJ HZS, včetně podřízených jednotek na úrovni B-2 a B-3 (RIP, KPC, GAK, PES, PMS, PST, IDS, VNS, DSP, ETS, RZN, RZP, VPS, NEM; ENG, ENE, ESY, BHS, PHM, SVP, TSN, DRU, PHS). Dokument je publikován všem zaměstnancům na Intranetu LP.</p>		
<p>Klíčová slova Požární ochrana, Nebezpečí, Činnost</p>		

Zpracovatel: Bárta Tomáš

Funkce: specialista požární prevence

Datum/Podpis: Bárta Tomáš, v.r.

Vlastník: Kasl Petr

 Funkce: ředitel Řízení investiční
přípravy

Datum/Podpis: Kasl Petr, v.r.

Finální schvalovatel 1: Černík Jiří

Funkce: člen představenstva

Datum/Podpis: Černík Jiří, v.r.

Finální schvalovatel 2: Kraus Jiří

Funkce: místopředseda představenstva

Datum/Podpis: Kraus Jiří, v.r.

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

Obsah:

I	Zkratky pojmy	3
I.1	Zkratky	3
I.2	Pojmy	3
II	Odpovědnosti a pravomoci	4
III	Požadavky pro provozování požárně nebezpečných činností	5
III.1	Úvod	5
III.2	Požárně nebezpečné činnosti	5
III.3	Podmínky pro zahájení požárně nebezpečné činnosti	5
III.4	Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO)	5
IV	Související dokumenty	<u>7</u>
V	Přechodná a závěrečná ustanovení	7
VI	Seznam příloh	7
VII	Změnový list	8
	<u>Příloha č.1 Vzor ZPBO (ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ)</u>	<u>9</u>

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

I Zkratky pojmy

I.1 Zkratky

Zkratka	Vysvětlení
EPS	elektrická požární signalizace
HZS LP	Hasičský záchranný sbor LP
HZS LP/ VS	velitel směny HZS LP
LP	Letiště Praha, a. s.
OJ KPC	organizační jednotka Koordinace staveb a požární prevence
OZO	odborně způsobilá osoba
PBZ	požárně bezpečnostní zařízení
PO	požární ochrana
TPO	technik požární ochrany LP
ZPBO	zvláštní požárně bezpečnostní opatření

I.2 Pojmy

Pojem	Vysvětlení
Areál LP	území mezinárodního veřejného letiště Praha/Ruzyně
Odpovědná osoba	osoba odpovědná za dodržování podmínek stanovených v ZPBO na místě výkonu prací a za seznámení zúčastněných osob s těmito podmínkami
OZO	odborně způsobilá osoba dle §11 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění
Požární asistence	činnost zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení a po ukončení především vysoce rizikových činností vyžadujících ZPBO. Jde o specifický druh požárního dohledu. Požární asistenci lze zajišťovat výhradně zaměstnanci jednotky HZS s požární technikou. Vždy se jedná o přítomnost jednotky HZS přímo na místě vykonávané činnosti s pohotovostí okamžitého zásahu
Požární dohled	činnost zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení a po ukončení požárně nebezpečných činností. Požární dohled lze zajišťovat pouze osobami, které byly prokazatelně seznámeny s povinnostmi uvedenými v ZPBO
Požárně nebezpečné činnosti	jsou činnosti, zejména stavebního nebo servisního charakteru, při kterých vzniká riziko, které může vést ke vzniku požáru v důsledku účinků tepla vedením, sáláním nebo prouděním
Provozovatelem rizikových činností	každý zaměstnanec LP nebo zaměstnanec externí subjektů, který svou činností může vyvolat vznik mimořádné události a ohrozit osoby, majetek a životní prostředí
ZPBO	technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po skončení požárně nebezpečných činností s ohledem na konkrétní

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

	druh provozovaných činností nebo organizační opatření na práce, které by mohly mít za následek poškození nebo iniciaci PBZ (zejména potom elektrické požární signalizace)
Žadatel	osoby zajišťující nebo přímo vykonávající požárně nebezpečné činnosti

II Odpovědnosti a pravomoci

Proces	Činnost	Kapitola	Role					
			TPO	Žadatel	Odpovědná osoba	HZS LP/VS	Požární dohled	Požární asistence
	Vydávání ZPBO	III.4	P	S	S	P		
	Distribuce a archivace ZPBO	III.4	O			S		
	Oznámit TPO provozování požárně nebezpečné činnosti	III.4		O	S			
	Vyhodnocení podmínek možného požárního nebezpečí	III.4	P	S	S	P		
	Seznámení zúčastněných osob se stanovenými podmínkami v ZPBO	III.4			O		S	S
	Odpovědnost za dodržování stanovených podmínek v ZPBO	III.4			O			
	Kontrola dodržování stanovených podmínek v ZPBO	III.4	P	P	S	P	P	P
	Zastavit nebo přerušit práce pokud nejsou dodrženy podmínky stanovené v ZPBO	III.4	P	P	S	P	P	P

Vysvětlivky: P – provádí, O – odpovídá za provedení, S – spolupracuje, I – iniciuje

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

III Požadavky pro provozování požárně nebezpečných činností

III.1 Úvod

Směrnice vychází z některých ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO“) a z ustanovení příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

III.2 Požárně nebezpečné činnosti

Za požárně nebezpečné činnosti v prostorech a objektech LP, a.s. se považují:

1. Všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování apod.)
2. Používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp
3. Používání propan-butanových nahřívacích hořáků
4. Dělení a úprava materiálů, při kterých je používán postup nebo technologie se vznikem žhavých jisker okují
5. Případné další práce na základě vyhodnocení TPO (tryskání, vrtání, nestandardní nakládání s hořlavou kapalinou aj.)

III.3 Podmínky pro zahájení požárně nebezpečné činnosti

1. Osoby zajišťující nebo přímo vykonávající požárně nebezpečné činnosti (dále jen žadatel) informují písemně, případně též ústně TPO o svém záměru.
2. Vyhodnocením podmínek požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se budou práce vykonávat, jakož i v přilehlých prostorech, TPO rozhodne, zda se jedná o práce, vyžadující vydání ZPBO. Přitom se hodnotí i požární nebezpečí, které představují hořlavé látky obsažené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, přepážkách).
3. V případě potřeby změny podmínek v průběhu prací (např. změna technologie, změna svářeče, rozšíření prostoru prací apod.) žadatel informuje neprodleně TPO, který dle vyhodnocení nových podmínek ZPBO aktualizuje. Nelze provést změny podmínek v průběhu prací a vykonávat požárně nebezpečné činnosti bez aktualizovaného ZPBO.

III.4 Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO)

1. Žadatel je povinen oznámit TPO provozování požárně nebezpečné činnosti. K požadavku přikládá předvyplněný formulář, který je přílohou č. 1 této směrnice. Společně s požadavkem a formulářem žadatel předloží nebo zašle elektronicky kopii svářecího oprávnění nebo oprávnění k jiným činnostem, které odbornou kvalifikaci vyžadují.

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

2. Požadavek na vystavení ZPBO doručí žadatel elektronicky na adresu technik.po@prg.aero nebo osobně vždy minimálně ve lhůtě 3 pracovních dnů před plánovaným započítáním prací. Tato lhůta se neuplatní v případě havarijních situací a prací, které nesnesou odkladu.
3. Oprávnění k vydání ZPBO má TPO, v případě vykonávání požárně nebezpečných činností v objektech s vysokým požárním nebezpečím má oprávnění pouze OZO v PO. Tento příkaz je v záhlaví tiskopisu označen písmenem „A“.
4. V mimopracovní době, o víkendech, svátcích, v případech vzniku mimořádné události, havárie apod. při nepřítomnosti TPO je oprávněn vystavit ZPBO i velitel směny HZS LP ve výkonu služby. Tento příkaz je označen písmenem „B“.
5. Pro pracoviště, kde se požárně nebezpečné činnosti provádějí opakovaně (dílň údržby apod.) a za stejných podmínek, stanovuje TPO trvalé ZPBO, které je označeno v záhlaví písmenem „T“.
6. TPO vyhodnotí možné požární nebezpečí, vyplývající z druhu vykonávané činnosti a objektu, ve kterém je vykonávána, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce k zajištění požární bezpečnosti, stanoví požadavky na zajištění požárního dohledu během těchto prací a po jejich skončení a vypracuje ZPBO.
7. ZPBO je předáno žadateli, podepsanou kopií odpovědnou osobou zasílá TPO bezprostředně po vystavení elektronicky na operační středisko HZS LP. Kopii eviduje a zakládá ve své dokumentaci TPO.
8. Provozovatel rizikových činností nesmí zahájit práce v rámci požárně nebezpečných činností bez vystavení ZPBO a jeho písemného převzetí. ZPBO musí být po celou dobu prací dostupné na pracovišti.
9. Platnost ZPBO se stanovuje **zpravidla** max. na dobu 1 (jednoho) měsíce. Po uplynutí této doby a v případě pokračování prací může TPO jeho platnost prodloužit nebo vystavit ZPBO nové.
10. S obsahem ZPBO musí být před jeho předáním a započítáním prací seznámeny proti podpisu všechny uvedené zúčastněné osoby, zejména pak osoba (osoby) provádějící vlastní požárně nebezpečné činnosti, odpovědná osoba a požární dohled. Seznámení zajišťuje odpovědná osoba.
11. Kontrolu dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených v ZPBO během provádění prací je oprávněn vykonávat TPO, **velitel jednotky HZS LP nebo osoba vystupující za LP v jednáních s externím subjektem.**
12. Zastavit nebo přerušit práce, pokud osoba provádějící práce porušuje podmínky stanovené v ZPBO nebo pokud se změny podmínky požárně nebezpečných prací v místě jejich výkonu je oprávněn TPO, **osoba vystupující za LP v jednáních s externím subjektem, pracovníci požárního dohledu, požární asistence HZS LP nebo členové HZS LP ve službě.** Přerušeni nebo zastavení prací musí být ihned nahlášeno TPO, který zajistí zjednání nápravy, případně vystavení nového ZPBO.

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

IV Související dokumenty

1. Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2. Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
3. Vnitřní směrnice - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

V Přejídná a závěrečná ustanovení

1. Režim kontroly aktuálnosti dokumentu: revize bude provedena v cyklu dvou kalendářních let od vydání.
2. Za seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto vnitřního předpisu odpovídají jednotliví vedoucí zaměstnanci LP v souladu s působností dokumentu.
3. Publikaci tohoto dokumentu na Intranetu LP zajišťuje Správce ŘD.

VI Seznam příloh

1. [Vzor ZPBO](#) (ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ)

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností**VII Změnový list**

Datum	Důvod / charakter změny	Podpis
4.1.2017	Aktualizace OJ	Roman FILIP
24.4.2020	Sjednocení formulářů pro výkon požárně nebezpečných činností	Tomáš BÁRTA

Konec textu vnitřní normy
"PODMÍNKY PRO VÝKON POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ"
Následuje příloha č.1

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

Příloha č. 1

ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (ZPBO)

1.	Datum vystavení Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.		Pořadové číslo /2020
2.	Provozovaná riziková činnost		
	<input type="checkbox"/> výkon prašných prací, montážní práce s možností aktivace čidel EPS <input type="checkbox"/> svařování, řezání úhlovou bruskou		(vyplňujte pouze body 1-10)
3.	Popis provozované činnosti		
4.	Riziková činnost bude prováděna (dočasně - opakovaně - trvale)	Dne od: Čas od:	Dne do: Čas do:
5.	Žadatel	Jméno a příjmení: Firma: Tel.:	
6.	Odpovědný pracovník	Jméno a příjmení: Funkce: Firma: Tel.: Podpis:	
7.	Místo práce (objekt, místnost, podlaží)		
8.	Čidla EPS		
9.	Požárně bezpečnostní podmínky a opatření		
10.	Stanovení požárního dohledu	Pracoviště a přilehlé prostory budou kontrolovány: 1) po dobu prací - xxxxx 2) po ukončení - xxxxx počet osob vykonávajících požární dohled: Jméno a příjmení:	
11.	Druh svařování nebo jiných rizikových činností (podle vyhlášky č. 87/200 Sb.)		
12.	Osoba, která bude rizikovou činnost provádět (v případě většího počtu osob uvést jako samostatnou přílohu)	Jméno a příjmení:	Jméno a příjmení:
		Č. oprávnění (svářečský průkaz):	Č. oprávnění (svářečský průkaz):
		Podpis:	Podpis:
13.	Vybavení hasebními prostředky	Typ hasicího přístroje	Počet
	Jiná možnost hašení (použití požární techniky)		

Str. 9 z 11

Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností

14.	Osoba, která ZPBO vydala/prodloužila platnost	Jméno a příjmení: _____	
		Funkce (osvědčení PO): _____	
		Tel: _____	
		Dne: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	Podpis: _____

15.	POUČENÍ: <i>Jestliže se změní výše uvedené požárně bezpečnostní podmínky stanovené pro rizikovou činnost, nebo osoba provádějící a odpovědná za provozovatele rizikové činnosti, musí být vystaveno nové základní požárně bezpečnostní opatření. Poučení osob určených pro požární dohled (mimo zaměstnance HZS LP) musí být provedeno poučením technikem PO včas, nejpozději před zahájením rizikové činnosti. Poučení <u>zaměstnanců HZS LP určených pro požární dohled</u> musí být provedeno velitelem směny jednotky HZS LP vždy před zahájením rizikové činnosti.</i>
-----	---

16.	VÝKON POŽÁRNÍHO DOHLEDU	Zahájení	Ukončení	Ohlášení ukončení prací
	zahájení požárního dohledu	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:
	- opakování požárního dohledu	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:
	- opakování požárního dohledu	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:
	- opakování požárního dohledu	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:	dne: hod: podpis:

Podmínky pro výkon požární nebezpečných činností

Pokyny a povinnosti k zajištění požárního dohledu

1. Požární dohled zajišťuje stanovená osoba nepřetržitě po celou dobu rizikové činnosti podle stanovených požárně bezpečnostních podmínek. Pokud dojde ke krátkému přerušení provozované rizikové činnosti (např. přestávka na jídlo, vynucené provozní podmínky, apod.) ve výkonu požárního dohledu se pokračuje po znovuzahájení rizikové činnosti, pokud není stanoveno jinak. O krátkodobém přerušení rizikové činnosti odpovědná osoba popřípadě osoba určená k požárnímu dohledu informuje Operační středisko HZS LP.
2. Seznámení s požárně bezpečnostními podmínkami a opatřeními uvedenými na první straně tohoto ZPBO.
3. Seznámení s Požární poplachovou směrnicí LP, se způsobem a možnostmi vyhlášení požárního poplachu a činnostmi při jeho vyhlášení
4. Umístění hlavních vypínačů a uzávěrů energií (voda, plyn, elektro) na daném pracovišti.
5. Způsob použití hasebních prostředků (hasicí přístroje, požární hydranty) a jejich umístění na pracovišti.
6. Před zahájením rizikové činnosti kontrola splnění požárně bezpečnostních podmínek a opatření uvedených v ZPBO.
7. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neopouští pracoviště, neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména:
 - sledování pracoviště zda jsou dodržovány v plném rozsahu stanovená opatření
 - kontrola přilehlých prostor, sousedních místností, objektů se zaměřením na přenášení tepla přes stavební dělící konstrukce, na zařizovací předměty, zalétávání žhavých částic a okují do otvorů, spár, možnost jejich propadávání do spodních nebo horních sousedících prostorů
 - technický stav a způsob používání svářecích agregátů, souprav, tlakových nádob, el. nářadí, strojů apod.
 - dostupnost hasebních prostředků
 - průchodnost únikových cest a východů
8. Provádět nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména likvidaci požáru dostupnými prostředky, zamezit jeho rozšíření, provést opatření k záchraně ohrožených osob, ohlásit požár na Ohlašovnu požárů HZS LP (**220 11 3333**).
9. Nařídit okamžité přerušení rizikové činnosti, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nedodržování požárně bezpečnostních podmínek v ZPBO anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování rizikové činnosti může vést ke vzniku mimořádné události. Přerušení rizikové činnosti neprodleně oznámí na Operační středisko HZS LP.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pokyny a byly mi zodpovězeny všechny dotazy. Povinností jsem plně porozuměl a jsem si vědom své odpovědnosti za zajištění požárně bezpečnostních podmínek.

Podpis osob zařazených do požárního dohledu:

Odpovědná osoba za provozovatele rizikové činnosti:

jméno, příjmení: dne: podpis: